



## Analyserapport for dampgeneratorer

Den daglige kontrol bør mindst omfatte følgende kontrol:

Spædevand		Kedelfødevand						Prøven udført af: Initial:
Ønske værdi:	°dH < 0,1	Temp. °C > 90	pH 8,5 - 9,5	Gas/Olie µS < 1000	El µS ≤ 500	Sulfit 40 - 180	Fosfat 25 - 100	