Analyserapport for dampgeneratorer

BOURVANIL COMPAGNIET I/S
Tlf.: 36 77 66 22

Den daglige kontrol bør mindst omfatte følgende kontrol: Spædevandets resthårdhed
Fødevandets sulfittal og evt. ledningsevne og P-tal

	Spædevand	Fødevand								Generelle fordringer til fødevandet				
	°dH	temp. °C	pH	µS	Sulfit	(Fosfat	P-tal		Prøven udført af:	Kalium-permanganat mg/KM NO 4	Kulsyre fri mg/ltr.	Kulsyre bundet mg/ltr.	Ilt mg/ltr.	Jern Total mg/ltr.
Ønske værdi	< 0,1	> 90	8,5-9,5	< 1000	80 - 100	30 - 50)	≤ 5		Initial	< 5	= 0	< 25	< 0,05	< 0,02
Dato														

BEMÆRKNING